

Odpowiedzi na pytania dot. **Numer sprawy: 6/2014/PCM.**
Nazwa zadania: Wymiana dźwigu szpitalnego – osobowego.

Pytanie:

Zamawiający zawarł w SIWZ dwa różne zapisy dotyczące wymagań:
Rozdział V pkt.1, 2) SIWZ

„Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 10 dostaw / usług w zakresie dostaw dźwigów do podmiotów leczniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.”

Oraz:

Rozdział VI pkt. C.1) SIWZ:

„Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.”

Który zapis SIWZ jest wiążący?

Odpowiedź:

Prawidłowy zapis :

„Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 10 dostaw / usług w zakresie dostaw dźwigów do podmiotów leczniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.”

Dodatkowo Zamawiający uściśla dotychczasowe parametry:

- Zamawiający wymaga ograniczenie dostępu dościa na poszczególne piętra (dwie kondygnacje I i II piętro)
- wymagany jest dojazd do najbliższego przystanku przy zaniku zasilania
- sterowanie – wezwania specjalne np. przejazd łóżek
- kaset wyciągów na piętrowskazywaczach na parterze budynku oraz na I i II piętrze
- wymagany jest system głośnomówiący i przyciski Braille'a w kabinie i na zewnątrz dźwigu

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.